



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Eskilstrup VV Falster
Tårngade 4
4863 Eskilstrup
Att.: Niels Sanvig

Udskrevet: 08-06-2022
Version: 1
Modtaget: 31-05-2022
Analyseperiode: 31-05-2022 - 08-06-2022
Ordrenr.: 714472

Sagsnavn: Eskilstrup VV
Lokalitet: Eskilstrup VV Falster
Prøvested: Sørupvej 23
Udtaget: 31.05.2022 kl. 08:00
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 2361:2021, Gruppe A
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Eskilstrup VV Falster, Tårngade 4, 4863 Eskilstrup, Att. Niels Sanvig

Prøvenr.:		92699/22				
Parameter		Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 2361:2021
FELTMÅLINGER:						
Prøvetagning, Taphane (u. flush)		+	- DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006			
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-			Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	-			Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
pH ved prøvetagning		7.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Temperatur ved prøvetagning		14.2	°C		-	Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12°C ved taphanen
Ledningsevne v. ptagning		94.3	mS/m	DS/EN 27888:2003	30 mS/m	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Iltindhold v. ptagning		8.0	mg/l	DS/EN ISO 5814:2012		
Laboratoriets målinger:						
Kimtal ved 22 °C		1	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002	200	
Coliforme bakterier		<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Turbiditet		<0.050	FNU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 FNU	
Jern, Fe		<0.010	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.2 mg/l	
Farvetal, Pt		6.0	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15 mg Pt/l	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.



DANAK
TEST Reg. nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end