



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Eskilstrup VV Falster
Tårngade 4
4863 Eskilstrup
Att.: Niels Sanvig

Udskrevet: 15-06-2022
Version: 1
Modtaget: 31-05-2022
Analyseperiode: 31-05-2022 - 15-06-2022
Ordrenr.: 714470

Sagsnavn Eskilstrup VV
Lokalitet: Eskilstrup VV Falster
Prøvested: DGU 232.47A-1
Udtaget: 31.05.2022 kl. 07:30
Prøvetype: Råvand - Bek. 2361:2021, Gruppe B, Boringskontrol
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Eskilstrup VV Falster, Tårngade 4, 4863 Eskilstrup, Att. Niels Sanvig

Prøvenr.:		92697/22		
Parameter		Resultat	Enhed	Metode
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-
FELTMÅLINGER:				
Prøvetagning, Boring		+	-	DS/ISO 5667-11:2009
pH ved prøvetagning		7.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Temperatur ved prøvetagning		10.1	°C	-
Ledningsevne v. ptagning		94.9	mS/m	DS/EN 27888:2003
Iltindhold v. ptagning		0.1	mg/l	DS/EN ISO 5814:2012
Laboratoriets målinger:				
Fluorid, F-		-	mg/l	DS/EN ISO 10304-1:2009
Mangan, Mn		0.018	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Calcium, Ca++		99	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Magnesium, Mg++		23	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Kalium, K+		6.0	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Natrium, Na+		73	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Jern, Fe		1.1	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Ammonium+ammoniak, NH4+		1.5	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013+DS224:1975Mod
Nitrit, NO2-		<0.0010	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013
Nitrat, NO3-		0.12	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013 + beregning
Total phosphor, P		0.045	mg/l	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018
Chlorid, Cl-		110	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013
Fluorid, F-		0.78	mg/l	DS 218:1975,MOD
Sulfat, SO4--		1.4	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013
Hydrogencarbonat, HCO3-		410	mg/l	DS/EN ISO 9963-1:1996
Aggressiv kuldioxid, CO2		<5	mg/l	DS 236:1977
Hydrogensulfid, H2S		0.083	mg/l	DS 278:1976 + beregning
Methan, CH4		1.7	mg/l	AK129 - HS GC/FID
NVOC		2.5	mg/l	DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014
Arsen, As		0.13	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Bor, B		230	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Barium, Ba		96	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Kobolt, Co		0.026	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Nikkel, Ni		<0.030	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
2,6-dichlorphenol		<0.010	µg/l	AK158 - GC/MS
Pesticider, Drikkevand grundpakke				
1,2,4-triazol		<0.010	µg/l	AK207 - LC/MS/MS
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)), 2,6-dichlorprop		<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
2,6-dichlorbenzoesyre		<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
4-CPP, (4-Chlorprop)		<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

side 1 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



TEST Reg. nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	92697/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	<0.010	µg/l	AK144 - LC/MS/MS
Atrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Bentazon	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Imazalil	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
4-nitrophenol	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	AK158 - GC/MS
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Desethyl-desisopropylatrazin (DEIA)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Dichlobenil	<0.010	µg/l	AK78 - GC/MS
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
ETU (Ethylenthiourea)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Glyphosat	<0.010	µg/l	AK144 - LC/MS/MS
Hexazinon	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
MCPA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Metamitron-desamino	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Simazin	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
TFMP	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	<0.010	µg/l	AK207 - LC/MS/MS
Chlorothalonilamid-sulfonsyre (R417888)	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Pesticider, DRV BEK 2361: 2021	-	-	- LC/MS/MS
Alachlor ESA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Dimethachlor ESA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Dimethachlor OA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Metazachlor ESA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Metazachlor OA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Propachlor ESA	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
t-Sulfinyleddikesyre (Acetochlor SAA)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
CGA 369873 (Dimethachlor metab.)	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Metaldehyd	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS
Monuron	<0.010	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

Kommentar

Grundet nedbrud på apparatet har laboratoriet været nødt til at skifte analysemetode for fluorid fra DS218:1975, MOD til DS/EN ISO 10304-1:2009.
Grundet indhold af HCO₃ > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO₂ hævet fra 2 til 5 mg/l.

side 2 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



DANAK
TEST Reg. nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Sofie Askjær Hass

Kopimodtagere:

Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster